

Адрес:г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 56	Абонент:УК Решаем Вместе	Прибор учета:Теросс №3489	Тепловая система:ТС3(Отопление офиса)
Схема:М[1о]	Формула:-	G1 min (м3/ч): 0.016	G1 max (м3/ч): 16.0
G2 min (м3/ч): 0.000	G2 max (м3/ч): 0.000	G3 min (м3/ч): 0.000	G3 max (м3/ч): 0.000

Посуточная ведомость параметров теплопотребления за период с 21.03.2023 по 20.04.2023

Дата	Тепло, Гкал	Масса, тонн	Объем, м3	Температура, °С			Давление, атм.		Н/Ч, час	НС
	Q	M1	V1	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Tr	
21.03.2023	0.1947	140.57	141.785	42.48	41.18	1.3	9.0	5.0	24.0	
22.03.2023	0.2902	140.116	141.388	43.58	41.59	1.99	9.0	5.0	24.0	
23.03.2023	0.119	140.199	141.313	40.59	39.82	0.77	9.0	5.0	24.0	
24.03.2023	0.0505	140.199	141.259	39.71	39.43	0.28	9.0	5.0	24.0	
25.03.2023	0.1717	140.233	141.377	41.22	40.07	1.15	9.0	5.0	24.0	
26.03.2023	0.2169	140.635	141.814	41.77	40.31	1.46	9.0	5.0	24.0	
27.03.2023	0.1774	141.133	142.296	41.45	40.26	1.19	9.0	5.0	24.0	
28.03.2023	0.2066	141.149	142.327	41.72	40.33	1.39	9.0	5.0	24.0	
29.03.2023	0.179	141.135	142.268	40.9	39.71	1.19	9.0	5.0	24.0	
30.03.2023	0.3553	141.271	142.546	43.44	41.0	2.44	9.0	5.0	24.0	
31.03.2023	0.3874	141.322	142.721	45.53	42.86	2.67	9.0	5.0	24.0	
01.04.2023	0.3346	140.881	142.146	43.3	41.0	2.3	9.0	5.0	24.0	
02.04.2023	0.1367	140.943	142.002	39.45	38.56	0.89	9.0	5.0	24.0	
03.04.2023	0.0118	140.887	141.801	36.6	36.6	0.0	9.0	5.0	24.0	
04.04.2023	0.0119	140.935	141.82	35.98	35.98	0.0	9.0	5.0	24.0	
05.04.2023	0.1338	141.286	142.286	38.37	37.5	0.87	9.0	5.0	24.0	
06.04.2023	0.1476	137.69	138.718	39.29	38.3	0.99	9.0	5.0	23.45	ТП
07.04.2023	0.1184	140.679	141.684	38.4	37.64	0.76	9.0	5.0	24.0	
08.04.2023	0.1412	140.72	141.684	37.64	36.72	0.92	9.0	5.0	24.0	
09.04.2023	0.1502	141.665	142.671	38.27	37.29	0.98	9.0	5.0	24.0	
10.04.2023	0.0998	141.424	142.338	36.53	35.91	0.62	9.0	5.0	24.0	
11.04.2023	0.012	136.653	137.524	36.31	36.31	0.0	9.0	5.0	24.0	
12.04.2023	0.0733	136.487	137.369	36.53	36.07	0.46	9.0	5.0	24.0	
13.04.2023	0.037	136.487	137.333	35.8	35.61	0.19	9.0	5.0	24.0	
14.04.2023	0.1732	136.336	137.386	39.99	38.8	1.19	9.0	5.0	24.0	
15.04.2023	0.1324	136.623	137.691	40.25	39.37	0.88	9.0	5.0	24.0	
16.04.2023	0.0856	137.867	138.8	37.34	36.8	0.54	9.0	5.0	24.0	
17.04.2023	0.0124	137.782	138.655	36.17	36.17	0.0	9.0	5.0	24.0	
18.04.2023	0.0116	137.783	138.664	36.36	36.36	0.0	9.0	5.0	24.0	
19.04.2023	0.0116	137.825	138.691	36.11	36.11	0.0	9.0	5.0	24.0	
20.04.2023	0.0768	137.8	138.707	36.83	36.35	0.48	9.0	5.0	24.0	
Итого:	4.2606	4326.715	4359.064	39.29	38.39	0.9	9.0	5.0	743.45	0.55

Показания интеграторов

Дата	Время	Q, Гкал	M1, тонн	V1, м3	Tr, час
21.03.2023	00:00:00	46.279	11142.7	11297.959	1895.96
21.04.2023	00:00:00	50.539	15469.418	15657.022	2639.41
Итого:		4.261	4326.715	4359.064	743.45

Тотч.= Тнараб.+ Теб.пит+ Тф.отк.+ Tdt < min+ T G < min+ T G > max
744.0 743.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Классификация нештатных ситуаций (НС): О-отсутствие теплоносителя Т-отключение по t1-t2 < min P-отключение по Gmin,Gmax Ф-функц. отказ П-откл. питания
Н/Ч: Время наработки

Представитель абонента: _____ Представитель организации _____