

Адрес:г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 56	Абонент:УК Решаем Вместе	Прибор учета:Теросс №3489	Тепловая система:ТС4(ГВС)
Схема:М[2о]	Формула:Q= M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)	G1 min (м3/ч): 0.1	G1 max (м3/ч): 100.0
G2 min (м3/ч): 0.1	G2 max (м3/ч): 100.0	G3 min (м3/ч): 0.000	G3 max (м3/ч): 0.000

Посуточная ведомость параметров теплопотребления за период с 21.03.2023 по 20.04.2023

Дата	Тепло, Гкал	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °С						Давление, атм.			Н/Ч, час	НС
	Q	M1	M2	M3	M1'-M2'	M2'-M1'	V1	V2	V3	V1'-V2'	V2'-V1'	t1	t2	t3	t4	t1-t2	t атм	P1	P2	P3	Тр	
21.03.2023	3.5413	348.492	302.602	0.0	45.891	0.0	353.764	306.576	0.0	47.188	0.0	57.02	52.79	8.0	8.0	4.23	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
22.03.2023	3.5609	348.182	302.287	0.0	45.895	0.0	353.459	306.252	0.0	47.207	0.0	57.07	52.79	8.0	8.0	4.28	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
23.03.2023	3.5411	347.469	302.498	0.0	44.971	0.0	352.76	306.48	0.0	46.279	0.0	57.2	52.85	8.0	8.0	4.35	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
24.03.2023	3.5907	348.715	302.215	0.0	46.5	0.0	354.035	306.219	0.0	47.816	0.0	57.26	53.0	8.0	8.0	4.26	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
25.03.2023	3.7027	351.719	301.984	0.0	49.734	0.0	357.072	305.986	0.0	51.086	0.0	57.15	53.02	8.0	8.0	4.13	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
26.03.2023	3.8998	355.281	301.68	0.0	53.602	0.0	360.68	305.674	0.0	55.006	0.0	57.14	52.98	8.0	8.0	4.16	0.0	7.48	5.0	5.0	24.0	
27.03.2023	3.5782	348.465	302.586	0.0	45.879	0.0	353.787	306.586	0.0	47.201	0.0	57.28	52.96	8.0	8.0	4.32	0.0	7.5	5.0	5.0	24.0	
28.03.2023	3.5145	347.18	302.748	0.0	44.432	0.0	352.482	306.75	0.0	45.732	0.0	57.29	52.96	8.0	8.0	4.33	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
29.03.2023	3.599	345.105	297.332	0.0	47.773	0.0	350.295	301.197	0.0	49.098	0.0	56.75	52.53	8.0	8.0	4.22	0.0	7.51	5.0	5.0	23.61	Т
30.03.2023	3.6958	350.857	302.35	0.0	48.508	0.0	356.221	306.355	0.0	49.865	0.0	57.28	53.01	8.0	8.0	4.27	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
31.03.2023	3.6149	349.479	302.662	0.0	46.816	0.0	354.803	306.66	0.0	48.143	0.0	57.22	52.93	8.0	8.0	4.29	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
01.04.2023	3.6196	349.4	302.41	0.0	46.99	0.0	354.725	306.4	0.0	48.324	0.0	57.2	52.92	8.0	8.0	4.28	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
02.04.2023	3.8874	354.225	301.389	0.0	52.836	0.0	359.625	305.377	0.0	54.248	0.0	57.21	52.98	8.0	8.0	4.23	0.0	7.5	5.0	5.0	24.0	
03.04.2023	3.6125	348.67	301.844	0.0	46.826	0.0	353.988	305.838	0.0	48.15	0.0	57.24	52.96	8.0	8.0	4.28	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
04.04.2023	3.4193	344.789	302.314	0.0	42.475	0.0	350.078	306.338	0.0	43.74	0.0	57.44	53.12	8.0	8.0	4.32	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
05.04.2023	3.5592	347.5	301.699	0.0	45.801	0.0	352.82	305.703	0.0	47.117	0.0	57.34	53.08	8.0	8.0	4.26	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
06.04.2023	3.354	336.336	293.801	0.0	42.535	0.0	341.492	297.709	0.0	43.783	0.0	57.37	53.14	8.0	8.0	4.23	0.0	7.51	5.0	5.0	23.43	PPTII
07.04.2023	3.5328	349.008	303.139	0.0	45.869	0.0	354.344	307.178	0.0	47.166	0.0	57.35	53.21	8.0	8.0	4.14	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
08.04.2023	3.5588	349.59	303.588	0.0	46.002	0.0	354.918	307.594	0.0	47.324	0.0	57.13	52.89	8.0	8.0	4.24	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
09.04.2023	3.7243	351.645	303.453	0.0	48.191	0.0	357.008	307.455	0.0	49.553	0.0	57.26	52.85	8.0	8.0	4.41	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
10.04.2023	3.5867	347.293	303.896	0.0	43.396	0.0	352.629	307.879	0.0	44.75	0.0	57.43	52.74	8.0	8.0	4.69	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
11.04.2023	3.5025	345.625	304.068	0.0	41.557	0.0	350.934	308.059	0.0	42.875	0.0	57.47	52.76	8.0	8.0	4.71	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
12.04.2023	3.5132	345.805	303.551	0.0	42.254	0.0	351.137	307.557	0.0	43.58	0.0	57.54	52.9	8.0	8.0	4.64	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
13.04.2023	3.7267	348.871	303.424	0.0	45.447	0.0	354.207	307.361	0.0	46.846	0.0	57.31	52.46	8.0	8.0	4.85	0.0	7.53	5.0	5.0	24.0	
14.04.2023	3.6403	347.25	303.639	0.0	43.611	0.0	352.586	307.598	0.0	44.988	0.0	57.43	52.58	8.0	8.0	4.85	0.0	7.53	5.0	5.0	24.0	
15.04.2023	3.6769	347.766	303.545	0.0	44.221	0.0	353.109	307.506	0.0	45.604	0.0	57.48	52.62	8.0	8.0	4.86	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
16.04.2023	3.5074	344.867	303.982	0.0	40.885	0.0	350.18	307.963	0.0	42.217	0.0	57.52	52.68	8.0	8.0	4.84	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
17.04.2023	3.4981	346.32	303.102	0.0	43.219	0.0	351.516	306.998	0.0	44.518	0.0	56.72	52.17	8.0	8.0	4.55	0.0	7.51	5.0	5.0	23.98	Т
18.04.2023	3.511	345.227	303.568	0.0	41.658	0.0	350.52	307.535	0.0	42.984	0.0	57.35	52.6	8.0	8.0	4.75	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
19.04.2023	3.5061	345.008	303.719	0.0	41.289	0.0	350.305	307.695	0.0	42.609	0.0	57.48	52.71	8.0	8.0	4.77	0.0	7.53	5.0	5.0	24.0	
20.04.2023	3.5016	346.617	303.418	0.0	43.199	0.0	351.828	307.328	0.0	44.5	0.0	56.85	52.31	8.0	8.0	4.54	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
Итого:	111.2773	10782.756	9374.493	0.0	1408.262	0.0	10947.307	9497.806	0.0	1449.497	0.0	57.25	52.82	8.0	8.0	4.43	0.0	7.51	5.0	5.0	743.02	0.98

Показания интеграторов

Дата	Время	Q ,Гкал	M1 ,тонн	M2 ,тонн	M3 ,тонн	V1 ,м3	V2 ,м3	V3 ,м3	Тр ,час
21.03.2023	00:00:00	288.267	27749.203	24009.582	0.0	28168.191	24322.908	0.0	1895.94
21.04.2023	00:00:00	399.544	38531.957	33384.074	0.0	39115.496	33820.715	0.0	2638.95
Итого:		111.277	10782.756	9374.493	0.0	10947.307	9497.806	0.0	743.02

Тотч.=	Тнараб.+	Тсб.лит+	Тф.отк.+	Тdt < min+	Т G < min+	Т G > max
743.9	743.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0

Классификация нештатных ситуаций (НС): О-отсутствие теплоносителя Т-отключение по t1-t2 < min Р-отключение по Gmin,Gmax Ф-функц. отказ П-откл. питания

Н/Ч: Время наработки

Представитель абонента: _____ Представитель организации _____