

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Адрес:г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 56 | Абонент:УК Решаем Вместе | Прибор учета:Теросс №3489 | Тепловая система:ТС4(ГВС) |
| Схема:М[2о] | Формула:Q= M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx) | G1 min (м3/ч): 0.1 | G1 max (м3/ч): 100.0 |
| G2 min (м3/ч): 0.1 | G2 max (м3/ч): 100.0 | G3 min (м3/ч): 0.000 | G3 max (м3/ч): 0.000 |

Посуточная ведомость параметров теплопотребления за период с 21.04.2023 по 20.05.2023

| Дата | Тепло, Гкал | Масса, тонн | | | | | Объем, м3 | | | | | Температура, °C | | | | | | Давление, атм. | | | Н/Ч, час | |
|------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|---------|--------------|----------|-----|----------|---------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------------|-----|-----|-------------|-----|
| | Q | M1 | M2 | M3 | M1'-M2' | M2'-M1' | V1 | V2 | V3 | V1'-V2' | V2'-V1' | t1 | t2 | t3 | t4 | t1-t2 | t атм | P1 | P2 | P3 | Тр | НС |
| 21.04.2023 | 3.3497 | 344.359 | 303.734 | 0.0 | 40.625 | 0.0 | 349.547 | 307.664 | 0.0 | 41.883 | 0.0 | 56.79 | 52.33 | 8.0 | 8.0 | 4.46 | 0.0 | 7.53 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 22.04.2023 | 3.2913 | 345.574 | 303.5 | 0.0 | 42.074 | 0.0 | 350.48 | 307.227 | 0.0 | 43.254 | 0.0 | 55.16 | 50.9 | 8.0 | 8.0 | 4.26 | 0.0 | 7.53 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 23.04.2023 | 3.7694 | 352.168 | 302.508 | 0.0 | 49.66 | 0.0 | 357.453 | 306.41 | 0.0 | 51.043 | 0.0 | 56.74 | 52.33 | 8.0 | 8.0 | 4.41 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 24.04.2023 | 3.4008 | 344.332 | 303.594 | 0.0 | 40.738 | 0.0 | 349.59 | 307.578 | 0.0 | 42.012 | 0.0 | 57.22 | 52.67 | 8.0 | 8.0 | 4.55 | 0.0 | 7.52 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 25.04.2023 | 3.4037 | 346.207 | 303.18 | 0.0 | 43.027 | 0.0 | 351.414 | 307.113 | 0.0 | 44.301 | 0.0 | 56.77 | 52.51 | 8.0 | 8.0 | 4.26 | 0.0 | 7.53 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 26.04.2023 | 3.3655 | 342.551 | 304.008 | 0.0 | 38.543 | 0.0 | 347.855 | 308.047 | 0.0 | 39.809 | 0.0 | 57.66 | 52.93 | 8.0 | 8.0 | 4.73 | 0.0 | 7.53 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 27.04.2023 | 3.4242 | 345.207 | 303.691 | 0.0 | 41.516 | 0.0 | 350.449 | 307.633 | 0.0 | 42.816 | 0.0 | 57.08 | 52.56 | 8.0 | 8.0 | 4.52 | 0.0 | 7.52 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 28.04.2023 | 3.3985 | 344.219 | 303.719 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 349.449 | 307.672 | 0.0 | 41.777 | 0.0 | 57.11 | 52.51 | 8.0 | 8.0 | 4.6 | 0.0 | 7.52 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 29.04.2023 | 3.5208 | 347.305 | 303.703 | 0.0 | 43.602 | 0.0 | 352.578 | 307.695 | 0.0 | 44.883 | 0.0 | 57.17 | 52.68 | 8.0 | 8.0 | 4.49 | 0.0 | 7.52 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 30.04.2023 | 3.3598 | 346.031 | 303.758 | 0.0 | 42.273 | 0.0 | 351.238 | 307.715 | 0.0 | 43.523 | 0.0 | 56.84 | 52.62 | 8.0 | 8.0 | 4.22 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 01.05.2023 | 3.7863 | 359.094 | 301.891 | 0.0 | 57.203 | 0.0 | 364.242 | 305.719 | 0.0 | 58.523 | 0.0 | 55.35 | 51.83 | 8.0 | 8.0 | 3.52 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 02.05.2023 | 3.4599 | 352.473 | 302.781 | 0.0 | 49.691 | 0.0 | 357.367 | 306.453 | 0.0 | 50.914 | 0.0 | 54.36 | 50.59 | 8.0 | 8.0 | 3.77 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 03.05.2023 | 3.7237 | 352.438 | 302.766 | 0.0 | 49.672 | 0.0 | 357.652 | 306.641 | 0.0 | 51.012 | 0.0 | 56.37 | 52.05 | 8.0 | 8.0 | 4.32 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 04.05.2023 | 3.852 | 353.887 | 302.602 | 0.0 | 51.285 | 0.0 | 359.266 | 306.582 | 0.0 | 52.684 | 0.0 | 57.16 | 52.8 | 8.0 | 8.0 | 4.36 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 05.05.2023 | 3.654 | 348.711 | 303.219 | 0.0 | 45.492 | 0.0 | 354.09 | 307.242 | 0.0 | 46.848 | 0.0 | 57.58 | 53.01 | 8.0 | 8.0 | 4.57 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 06.05.2023 | 3.6094 | 347.648 | 303.082 | 0.0 | 44.566 | 0.0 | 352.977 | 307.047 | 0.0 | 45.93 | 0.0 | 57.33 | 52.72 | 8.0 | 8.0 | 4.61 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 07.05.2023 | 3.6734 | 348.246 | 302.906 | 0.0 | 45.34 | 0.0 | 353.605 | 306.895 | 0.0 | 46.711 | 0.0 | 57.53 | 52.86 | 8.0 | 8.0 | 4.67 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 08.05.2023 | 3.8696 | 352.137 | 302.379 | 0.0 | 49.758 | 0.0 | 357.516 | 306.336 | 0.0 | 51.18 | 0.0 | 57.34 | 52.7 | 8.0 | 8.0 | 4.64 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 09.05.2023 | 3.8765 | 352.391 | 302.473 | 0.0 | 49.918 | 0.0 | 357.789 | 306.43 | 0.0 | 51.359 | 0.0 | 57.38 | 52.75 | 8.0 | 8.0 | 4.63 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 10.05.2023 | 3.6982 | 348.879 | 302.906 | 0.0 | 45.973 | 0.0 | 354.242 | 306.891 | 0.0 | 47.352 | 0.0 | 57.44 | 52.78 | 8.0 | 8.0 | 4.66 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 11.05.2023 | 3.6923 | 348.926 | 302.281 | 0.0 | 46.645 | 0.0 | 354.27 | 306.25 | 0.0 | 48.02 | 0.0 | 57.34 | 52.78 | 8.0 | 8.0 | 4.56 | 0.0 | 7.49 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 12.05.2023 | 3.6387 | 348.125 | 302.191 | 0.0 | 45.934 | 0.0 | 353.473 | 306.191 | 0.0 | 47.281 | 0.0 | 57.47 | 52.99 | 8.0 | 8.0 | 4.48 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 13.05.2023 | 3.5336 | 346.535 | 302.766 | 0.0 | 43.77 | 0.0 | 351.852 | 306.758 | 0.0 | 45.094 | 0.0 | 57.4 | 52.92 | 8.0 | 8.0 | 4.48 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 14.05.2023 | 3.9515 | 354.93 | 301.629 | 0.0 | 53.301 | 0.0 | 360.336 | 305.617 | 0.0 | 54.719 | 0.0 | 57.29 | 52.94 | 8.0 | 8.0 | 4.35 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 15.05.2023 | 3.4859 | 345.707 | 302.832 | 0.0 | 42.875 | 0.0 | 351.02 | 306.848 | 0.0 | 44.172 | 0.0 | 57.56 | 53.11 | 8.0 | 8.0 | 4.45 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 16.05.2023 | 3.4885 | 346.414 | 302.859 | 0.0 | 43.555 | 0.0 | 351.711 | 306.863 | 0.0 | 44.848 | 0.0 | 57.35 | 52.97 | 8.0 | 8.0 | 4.38 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 17.05.2023 | 3.4978 | 346.961 | 302.73 | 0.0 | 44.23 | 0.0 | 352.285 | 306.754 | 0.0 | 45.531 | 0.0 | 57.39 | 53.1 | 8.0 | 8.0 | 4.29 | 0.0 | 7.48 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 18.05.2023 | 3.4601 | 346.566 | 302.93 | 0.0 | 43.637 | 0.0 | 351.883 | 306.992 | 0.0 | 44.891 | 0.0 | 57.46 | 53.2 | 8.0 | 8.0 | 4.26 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 19.05.2023 | 3.3491 | 344.133 | 303.328 | 0.0 | 40.805 | 0.0 | 349.398 | 307.328 | 0.0 | 42.07 | 0.0 | 57.33 | 52.97 | 8.0 | 8.0 | 4.36 | 0.0 | 7.52 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 20.05.2023 | 3.4385 | 345.672 | 303.113 | 0.0 | 42.559 | 0.0 | 350.969 | 307.137 | 0.0 | 43.832 | 0.0 | 57.45 | 53.09 | 8.0 | 8.0 | 4.36 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | |
| Итого: | 107.0227 | 10447.826 | 9089.059 | 0.0 | 1358.767 | 0.0 | 10605.996 | 9207.728 | 0.0 | 1398.272 | 0.0 | 57.01 | 52.61 | 8.0 | 8.0 | 4.41 | 0.0 | 7.51 | 5.0 | 5.0 | 720.0 | 0.0 |

Показания интеграторов

| Дата | Время | Q ,Гкал | M1 ,тонн | M2 ,тонн | M3 ,тонн | V1 ,м3 | V2 ,м3 | V3 ,м3 | Тр ,час |
|---------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 21.04.2023 | 00:00:00 | 399.544 | 38531.957 | 33384.074 | 0.0 | 39115.496 | 33820.715 | 0.0 | 2638.95 |
| 21.05.2023 | 00:00:00 | 506.567 | 48979.781 | 42473.133 | 0.0 | 49721.492 | 43028.441 | 0.0 | 3358.95 |
| Итого: | | 107.023 | 10447.826 | 9089.059 | 0.0 | 10605.996 | 9207.728 | 0.0 | 720.0 |

| | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|------------|------------|-----------|
| Тотч.= | Тнараб.+ | Тсб.пит+ | Тф.отк.+ | Тdt < min+ | Т G < min+ | Т G > max |
| 720.0 | 720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Классификация нештатных ситуаций (НС): О-отсутствие теплоносителя Т-отключение по t1-t2 < min Р-отключение по Gmin,Gmax Ф-функц. отказ П-откл. питания

Н/Ч: Время наработки

Представитель абонента: _____ Представитель организации _____