

Адрес:г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 56	Абонент:УК Решаем Вместе	Прибор учета:Теросс №3489	Тепловая система:ТС4(ГВС)
Схема:М[2о]	Формула:Q= M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)	G1 min (м3/ч): 0.1	G1 max (м3/ч): 100.0
G2 min (м3/ч): 0.1	G2 max (м3/ч): 100.0	G3 min (м3/ч): 0.000	G3 max (м3/ч): 0.000

**Посуточная ведомость параметров теплопотребления за период с 20.02.2023 по 20.03.2023**

Дата	Тепло, Гкал	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °С					Давление, атм.			Н/Ч, час	НС	
	Q	M1	M2	M3	M1'-M2'	M2'-M1'	V1	V2	V3	V1'-V2'	V2'-V1'	t1	t2	t3	t4	t1-t2	t атм	P1	P2	P3		Тр
20.02.2023	3.6132	350.27	303.191	0.0	47.078	0.0	355.557	307.155	0.0	48.401	0.0	56.91	52.63	8.0	8.0	4.28	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
21.02.2023	3.5397	349.578	303.47	0.0	46.108	0.0	354.807	307.406	0.0	47.4	0.0	56.66	52.43	8.0	8.0	4.23	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
22.02.2023	3.7596	353.635	302.985	0.0	50.649	0.0	358.92	306.912	0.0	52.008	0.0	56.64	52.41	8.0	8.0	4.23	0.0	7.5	5.0	5.0	24.0	
23.02.2023	3.643	350.9	303.374	0.0	47.526	0.0	356.15	307.307	0.0	48.844	0.0	56.72	52.39	8.0	8.0	4.33	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
24.02.2023	3.5846	349.346	303.355	0.0	45.99	0.0	354.586	307.275	0.0	47.311	0.0	56.73	52.35	8.0	8.0	4.38	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
25.02.2023	3.5814	349.346	303.602	0.0	45.744	0.0	354.617	307.549	0.0	47.068	0.0	56.9	52.51	8.0	8.0	4.39	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
26.02.2023	3.8778	355.18	302.787	0.0	52.393	0.0	360.559	306.754	0.0	53.805	0.0	56.99	52.71	8.0	8.0	4.28	0.0	7.5	5.0	5.0	24.0	
27.02.2023	3.5376	348.699	303.721	0.0	44.979	0.0	353.971	307.693	0.0	46.277	0.0	56.99	52.65	8.0	8.0	4.34	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
28.02.2023	3.4922	347.234	303.725	0.0	43.51	0.0	352.496	307.686	0.0	44.811	0.0	57.04	52.61	8.0	8.0	4.43	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
01.03.2023	3.4814	346.77	303.127	0.0	43.643	0.0	352.004	307.076	0.0	44.928	0.0	56.96	52.56	8.0	8.0	4.4	0.0	7.51	5.0	5.0	23.96	П
02.03.2023	3.6116	350.254	302.699	0.0	47.555	0.0	355.541	306.668	0.0	48.873	0.0	56.92	52.71	8.0	8.0	4.21	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
03.03.2023	3.4966	348.068	303.357	0.0	44.711	0.0	353.328	307.334	0.0	45.994	0.0	56.99	52.73	8.0	8.0	4.26	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
04.03.2023	3.6673	351.189	302.99	0.0	48.199	0.0	356.502	306.955	0.0	49.547	0.0	56.97	52.71	8.0	8.0	4.26	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
05.03.2023	4.0476	358.301	301.643	0.0	56.658	0.0	363.697	305.59	0.0	58.107	0.0	56.87	52.67	8.0	8.0	4.2	0.0	7.49	5.0	5.0	24.0	
06.03.2023	3.6153	349.883	302.725	0.0	47.158	0.0	355.166	306.691	0.0	48.475	0.0	56.94	52.66	8.0	8.0	4.28	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
07.03.2023	3.3143	343.818	303.508	0.0	40.311	0.0	349.033	307.484	0.0	41.549	0.0	57.06	52.7	8.0	8.0	4.36	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
08.03.2023	3.6189	350.168	302.631	0.0	47.537	0.0	355.457	306.6	0.0	48.857	0.0	56.94	52.71	8.0	8.0	4.23	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
09.03.2023	3.5258	347.861	302.881	0.0	44.98	0.0	353.117	306.838	0.0	46.279	0.0	56.97	52.64	8.0	8.0	4.33	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
10.03.2023	3.5952	349.406	302.541	0.0	46.865	0.0	354.691	306.51	0.0	48.182	0.0	56.98	52.73	8.0	8.0	4.25	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
11.03.2023	3.5822	349.322	302.682	0.0	46.641	0.0	354.572	306.623	0.0	47.949	0.0	56.83	52.57	8.0	8.0	4.26	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
12.03.2023	3.8258	354.406	302.248	0.0	52.158	0.0	359.756	306.221	0.0	53.535	0.0	56.96	52.79	8.0	8.0	4.17	0.0	7.48	5.0	5.0	24.0	
13.03.2023	3.5559	348.861	303.033	0.0	45.828	0.0	354.119	306.99	0.0	47.129	0.0	56.9	52.6	8.0	8.0	4.3	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
14.03.2023	3.5004	349.072	302.725	0.0	46.348	0.0	354.355	306.73	0.0	47.625	0.0	56.99	52.97	8.0	8.0	4.02	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
15.03.2023	3.5732	349.436	303.031	0.0	46.404	0.0	354.732	307.016	0.0	47.717	0.0	57.06	52.82	8.0	8.0	4.24	0.0	7.49	5.0	5.0	24.0	
16.03.2023	3.5287	348.27	303.129	0.0	45.141	0.0	353.547	307.107	0.0	46.439	0.0	57.04	52.74	8.0	8.0	4.3	0.0	7.5	5.0	5.0	24.0	
17.03.2023	3.6162	350.074	303.076	0.0	46.998	0.0	355.365	307.045	0.0	48.32	0.0	56.96	52.67	8.0	8.0	4.29	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
18.03.2023	3.6577	351.363	302.609	0.0	48.754	0.0	356.648	306.559	0.0	50.09	0.0	56.8	52.62	8.0	8.0	4.18	0.0	7.51	5.0	5.0	24.0	
19.03.2023	3.8882	355.357	301.568	0.0	53.789	0.0	360.695	305.516	0.0	55.18	0.0	56.81	52.67	8.0	8.0	4.14	0.0	7.49	5.0	5.0	24.0	
20.03.2023	3.5864	349.469	302.541	0.0	46.928	0.0	354.76	306.52	0.0	48.24	0.0	56.98	52.77	8.0	8.0	4.21	0.0	7.52	5.0	5.0	24.0	
Итого:	104.9178	10155.536	8784.954	0.0	1370.583	0.0	10308.748	8899.81	0.0	1408.94	0.0	56.91	52.65	8.0	8.0	4.27	0.0	7.51	5.0	5.0	695.96	0.04

Дата	Время	Q ,Гкал	M1 ,тонн	M2 ,тонн	M3 ,тонн	V1 ,м3	V2 ,м3	V3 ,м3	Тр ,час
20.02.2023	00:00:00	183.349	17593.666	15224.628	0.0	17859.441	15423.099	0.0	1199.97
21.03.2023	00:00:00	288.267	27749.203	24009.582	0.0	28168.191	24322.908	0.0	1895.94
<b>Итого:</b>		104.918	10155.536	8784.954	0.0	10308.748	8899.81	0.0	695.96

Тотч.=    Тнараб.+    Тсб.пит+    Тф.отк.+    Tdt < min+    T G < min+    T G > max  
 696.0      696.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

Классификация нештатных ситуаций (НС): О-отсутствие теплоносителя Т-отключение по t1-t2 < min Р-отключение по Gmin,Gmax Ф-функц. отказ П-откл. питания  
 Н/Ч: Время наработки

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ Представитель организации: \_\_\_\_\_