

Адрес:г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 56	Абонент:УК Решаем Вместе	Прибор учета:Теросс №3489	Тепловая система:ТС3(Отопление офиса)
Схема:М[1o]	Формула:-	G1 min (м3/ч): 0.016	G1 max (м3/ч): 16.0
G2 min (м3/ч): 0.000	G2 max (м3/ч): 0.000	G3 min (м3/ч): 0.000	G3 max (м3/ч): 0.000

**Посуточная ведомость параметров теплопотребления за период с 20.02.2023 по 20.03.2023**

Дата	Тепло, Гкал	Масса, тонн	Объем, м3	Температура, °C			Давление, атм.		Н/Ч, час	НС
	Q	M1	V1	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Tr	
20.02.2023	0.698	139.643	141.965	60.03	55.11	4.92	9.0	5.0	24.0	
21.02.2023	0.8708	139.883	142.804	67.85	61.7	6.15	9.0	5.0	24.0	
22.02.2023	0.8765	139.941	142.873	67.96	61.77	6.19	9.0	5.0	24.0	
23.02.2023	0.8324	139.782	142.593	66.47	60.59	5.88	9.0	5.0	24.0	
24.02.2023	0.644	140.315	142.53	58.31	53.8	4.51	9.0	5.0	24.0	
25.02.2023	0.4703	141.213	142.909	50.35	47.1	3.25	9.0	5.0	24.0	
26.02.2023	0.4394	141.402	142.952	48.12	45.09	3.03	9.0	5.0	24.0	
27.02.2023	0.5742	141.417	143.363	54.25	50.27	3.98	9.0	5.0	24.0	
28.02.2023	0.6107	141.495	143.579	56.22	51.98	4.24	9.0	5.0	24.0	
01.03.2023	0.597	140.97	143.005	55.59	51.43	4.16	9.0	5.0	23.96	П
02.03.2023	0.5447	140.759	142.634	53.33	49.54	3.79	9.0	5.0	24.0	
03.03.2023	0.4662	140.927	142.574	49.77	46.54	3.23	9.0	5.0	24.0	
04.03.2023	0.4844	140.618	142.309	50.49	47.12	3.37	9.0	5.0	24.0	
05.03.2023	0.5389	140.034	141.883	53.06	49.29	3.77	9.0	5.0	24.0	
06.03.2023	0.5694	140.193	142.153	54.66	50.68	3.98	9.0	5.0	24.0	
07.03.2023	0.5984	140.555	142.619	56.08	51.9	4.18	9.0	5.0	24.0	
08.03.2023	0.6408	140.433	142.636	58.08	53.6	4.48	9.0	5.0	24.0	
09.03.2023	0.5464	140.693	142.584	53.56	49.75	3.81	9.0	5.0	24.0	
10.03.2023	0.6704	140.327	142.606	59.28	54.58	4.7	9.0	5.0	24.0	
11.03.2023	0.6653	139.907	142.2	59.52	54.84	4.68	9.0	5.0	24.0	
12.03.2023	0.4947	139.964	141.72	51.47	48.01	3.46	9.0	5.0	24.0	
13.03.2023	0.6179	139.688	141.801	56.99	52.64	4.35	9.0	5.0	24.0	
14.03.2023	0.4729	139.89	141.607	50.75	47.45	3.3	9.0	5.0	24.0	
15.03.2023	0.3279	140.123	141.414	43.92	41.65	2.27	9.0	5.0	24.0	
16.03.2023	0.405	140.47	141.925	46.72	43.91	2.81	9.0	5.0	24.0	
17.03.2023	0.4862	140.849	142.542	50.44	47.07	3.37	9.0	5.0	24.0	
18.03.2023	0.5384	140.652	142.566	53.61	49.86	3.75	9.0	5.0	24.0	
19.03.2023	0.4878	140.707	142.498	51.87	48.48	3.39	9.0	5.0	24.0	
20.03.2023	0.2781	140.838	142.264	45.91	44.01	1.9	9.0	5.0	24.0	
Итого:	16.4471	4073.688	4131.108	54.64	50.68	3.96	9.0	5.0	695.96	0.04

**Показания интеграторов**

Дата	Время	Q, Гкал	M1, тонн	V1, м3	Tr, час
20.02.2023	00:00:00	29.832	7069.013	7166.852	1200.0
21.03.2023	00:00:00	46.279	11142.7	11297.959	1895.96
<b>Итого:</b>		16.447	4073.688	4131.108	695.96

Тотч.= Тнараб.+ Тсб.пит+ Тф.отк.+ Tdt < min+ T G < min+ T G > max  
696.0 696.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Классификация нештатных ситуаций (НС): О-отсутствие теплоносителя Т-отключение по t1-t2 < min P-отключение по Gmin,Gmax Ф-функц. отказ П-откл. питания

Н/Ч: Время наработки

Представитель абонента: \_\_\_\_\_

Представитель организации: \_\_\_\_\_